

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	11,35	11,35	0,00		1	1			2	4	2,65
	01:00	10,85	10,71	0,14		1	1			3	1	2,65
	02:00	10,01	9,77	0,24		1	1			3	1	2,65
	03:00	9,58	9,44	0,14		1	1			2	1	2,65
	04:00	8,75	8,72	0,03		1	1			2	1	2,65
	05:00	8,48	8,23	0,24		1	1			1	1	2,65
	06:00	9,37	9,03	0,34		1	1			1		2,65
	07:00	10,23	9,57	0,66		1	1			2		2,65
	08:00	11,22	10,70	0,52		1	1			3		2,65
	09:00	11,77	11,27	0,50		1	1			1	6	2,65
	10:00	12,03	11,69	0,35		1				2	7	2,65
	11:00	12,44	12,01	0,42		1				2	7	2,65
	12:00	12,67	12,15	0,52		1				2	7	2,65
	13:00	12,87	12,55	0,32		1				3	7	2,65
	14:00	12,93	12,73	0,20		1				3	7	2,65
	15:00	13,23	13,03	0,20		1				4	7	2,65
	16:00	13,01	12,74	0,28		1				4	7	2,65
	17:00	13,39	13,25	0,15		1				4	7	2,65
	18:00	13,87	13,79	0,08		1	1			1	7	2,65
	19:00	14,10	14,10	0,00		1	1				7	2,65
	20:00	13,87	13,87	0,00		1	1				7	2,65
	21:00	13,97	13,97	0,00		1	1				7	2,65
	22:00	13,58	13,56	0,02		1	1				7	2,65
	23:00	12,94	12,86	0,08		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση