

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	3,16	3,16	0,00	1	1			1	1			0,93	0,92
	01:00	2,89	2,89	0,00	1	1			1	1			0,65	0,65
	02:00	2,78	2,78	0,00	1	1			1	1			0,62	0,66
	03:00	2,73	2,73	0,00	1	1				1			0,96	0,96
	04:00	2,47	2,47	0,00	1	1				1			0,80	0,79
	05:00	2,50	2,50	0,00	1	1				1			0,82	0,82
	06:00	2,53	2,52	0,00	1	1				1			0,83	0,83
	07:00	2,90	2,86	0,03	1	1				1			0,93	0,92
	08:00	3,15	3,14	0,01	1	1				1	1		0,91	0,91
	09:00	3,28	3,27	0,01	1	1				1	1		1,03	1,03
	10:00	3,64	3,64	0,00	1	1				1	1		1,20	1,20
	11:00	3,76	3,76	0,00	1	1			1	1	1		1,03	1,02
	12:00	3,77	3,77	0,00	1	1			1	1	1		0,97	0,97
	13:00	3,76	3,76	0,00	1	1			1	1	1		0,97	0,97
	14:00	3,77	3,77	0,00	1	1			1	1	1		0,97	0,97
	15:00	3,79	3,78	0,01	1	1			1	1	1		1,00	1,00
	16:00	3,72	3,70	0,02	1	1			1	1	1		0,93	0,92
	17:00	3,84	3,76	0,09	1	1			1	1	1		1,03	1,04
	18:00	3,94	3,78	0,17	1	1			1	1	1		1,15	1,14
	19:00	4,17	4,07	0,10	1	1			1	1	1		1,20	1,20
	20:00	4,01	3,96	0,05	1	1			1	1	1		1,17	1,18
	21:00	3,96	3,95	0,01	1	1			1	1	1		1,14	1,14
	22:00	3,91	3,89	0,01	1	1			1	1	1		1,11	1,10
	23:00	3,61	3,51	0,10	1	1			1	1			1,11	1,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης