ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	3,21	3,09	0,12	1	1			1	1			0,98	0,97
	01:00	3,07	2,98	0,08	1	1			1	1			0,83	0,83
	02:00	2,88	2,51	0,37	1	1			1	1			0,80	0,82
	03:00	2,72	2,31	0,41	1	1			1				0,95	0,95
	04:00	2,53	1,98	0,55	1	1			1				0,85	0,85
	05:00	2,61	2,30	0,31	1	1			1				0,91	0,91
	06:00	2,64	2,47	0,18	1	1			1				0,91	0,91
	07:00	2,96	2,66	0,30	1	1			1		1		0,86	0,83
	08:00	3,18	2,94	0,24	1	1			1		1		0,94	0,94
	09:00	3,33	3,10	0,23	1	1			1		1		1,09	1,09
	10:00	3,62	3,49	0,13	1	1			1		1		1,20	1,20
	11:00	3,74	3,46	0,28	1	1			1		1		1,20	1,20
	12:00	3,87	3,01	0,86	1	1			1		1		1,20	1,20
	13:00	3,90	3,43	0,47	1	1			1		1		1,20	1,20
	14:00	3,99	3,55	0,43	1	1			1	1	1		1,18	1,18
	15:00	3,97	3,50	0,47	1	1			1	1	1		1,16	1,15
	16:00	3,99	3,62	0,37	1	1			1	1	1		1,17	1,16
	17:00	4,09	3,81	0,28	1	1			1	1	1		1,19	1,19
	18:00	4,24	3,79	0,45	1	1			1	1	1		1,20	1,20
	19:00	4,36	3,97	0,39	1	1			1	1	1		1,20	1,20
	20:00	4,16	3,47	0,69	1	1			1	1	1		1,20	1,20
	21:00	4,07	3,30	0,77	1	1			1	1	1		1,20	1,20
	22:00	3,97	3,20	0,77	1	1			1	1	1		1,17	1,16
	23:00	3,71	2,72	0,99	1	1			1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης