

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	3,41	2,36	1,05	1	1			1	1			1,15	1,15
	01:00	3,16	2,49	0,66	1	1			1	1			0,93	0,92
	02:00	3,04	2,13	0,90	1	1			1	1			0,95	0,95
	03:00	2,94	1,93	1,01	1	1				1			1,03	1,03
	04:00	2,82	2,11	0,71	1	1				1			0,99	0,99
	05:00	2,78	1,86	0,93	1	1				1			0,97	0,98
	06:00	2,74	2,09	0,65	1	1				1			0,96	0,96
	07:00	3,04	2,59	0,46	1	1	1				1		0,80	0,79
	08:00	3,30	2,80	0,50	1	1	1				1		1,06	1,06
	09:00	3,43	2,45	0,98	1	1	1				1		1,15	1,14
	10:00	3,77	2,93	0,84	1	1	1				1		1,20	1,20
	11:00	3,82	3,06	0,77	1	1	1				1		1,20	1,20
	12:00	3,92	2,89	1,03	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,97	3,28	0,69	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,97	3,07	0,90	1	1	1				1		1,20	1,20
	15:00	4,08	3,30	0,77	1	1	1				1		1,20	1,20
	16:00	4,10	3,35	0,76	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	17:00	4,22	3,12	1,09	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,29	3,17	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	19:00	4,31	3,19	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,14	3,02	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	21:00	4,05	3,11	0,94	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	22:00	4,00	2,94	1,06	1	1	1		1		1		1,18	1,18
	23:00	3,70	2,61	1,09	1	1	1		1				1,19	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης