

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	2,74	1,79	0,96	1	1	1						0,96	0,96
	01:00	2,55	1,70	0,84	1	1	1						0,86	0,86
	02:00	2,38	1,69	0,69	1	1	1						0,70	0,70
	03:00	2,28	1,56	0,72	1	1	1						0,72	0,72
	04:00	2,18	1,42	0,76	1		1						0,76	0,77
	05:00	2,15	1,40	0,74	1		1						0,75	0,75
	06:00	2,17	1,42	0,75	1		1						0,76	0,76
	07:00	2,50	1,71	0,79	1		1				1		0,82	0,82
	08:00	2,79	1,89	0,90	1		1				1		0,97	0,97
	09:00	3,02	2,01	1,01	1		1				1		1,05	1,06
	10:00	3,46	2,44	1,01	1		1				1		1,18	1,19
	11:00	3,56	2,75	0,82	1	1	1				1		0,98	1,20
	12:00	3,45	2,65	0,79	1	1	1				1		0,80	1,18
	13:00	3,57	2,77	0,80	1	1	1				1		0,80	1,20
	14:00	3,50	2,70	0,80	1	1	1				1		0,80	1,19
	15:00	3,38	2,48	0,89	1	1	1				1		0,90	1,13
	16:00	3,42	2,31	1,10	1	1	1				1		1,16	1,17
	17:00	3,48	2,36	1,12	1	1	1				1		1,19	1,19
	18:00	3,63	2,51	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,77	2,65	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,71	2,59	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	3,58	2,46	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	3,34	2,25	1,09	1	1	1				1		1,14	1,14
	23:00	3,11	2,04	1,07	1	1	1						1,09	1,09

Το διάστημα 08:00 -13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης