

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	2,89	1,88	1,01	1	1	1						1,02	1,02
	01:00	2,75	1,91	0,84	1	1	1						0,96	0,96
	02:00	2,58	1,82	0,76	1	1	1						0,89	0,89
	03:00	2,49	1,68	0,81		1	1						0,87	0,87
	04:00	2,36	1,59	0,77		1	1						0,82	0,83
	05:00	2,35	1,59	0,76		1	1						0,82	0,82
	06:00	2,30	1,84	0,46	1	1	1						0,57	0,72
	07:00	2,43	2,36	0,08	1	1	1						0,24	0,64
	08:00	2,96	2,37	0,59	1	1	1						1,03	1,03
	09:00	3,09	2,43	0,65	1	1	1						1,07	1,07
	10:00	3,45	2,87	0,58	1	1	1				1		1,17	1,17
	11:00	3,52	2,83	0,69	1	1	1				1		1,19	1,19
	12:00	3,61	3,24	0,38	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,65	3,14	0,51	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,61	2,51	1,10	1	1	1				1		1,20	1,20
	15:00	3,53	2,41	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	16:00	3,53	2,44	1,08	1	1	1				1		1,20	1,20
	17:00	3,63	2,75	0,87	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	3,77	3,19	0,57	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,81	3,58	0,23	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,94	3,72	0,22	1	1	1	1			1		1,18	1,18
	21:00	3,93	3,43	0,50	1	1	1	1			1		1,13	1,12
	22:00	3,76	2,76	1,00	1	1	1	1			1		1,11	1,12
	23:00	3,45	2,64	0,80	1	1	1	1					1,16	1,16

Το διάστημα 6:00-7:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης