

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	3,09	2,81	0,28	1	1	1						1,08	1,08
	01:00	2,91	2,55	0,36	1	1	1						1,02	1,02
	02:00	2,75	2,06	0,69	1	1	1						0,96	0,96
	03:00	2,69	2,25	0,44	1	1	1						0,94	0,94
	04:00	2,58	2,11	0,47	1	1	1						0,89	0,89
	05:00	2,53	2,06	0,47	1	1	1						0,85	0,85
	06:00	2,57	2,28	0,29	1	1	1						0,86	0,86
	07:00	2,98	2,75	0,23	1	1	1				1		0,95	0,95
	08:00	3,44	3,22	0,22	1	1	1				1		1,16	1,16
	09:00	3,63	3,44	0,20	1	1	1				1		1,20	1,20
	10:00	3,94	3,88	0,06	1	1	1		1		1		1,16	1,15
	11:00	4,05	3,84	0,21	1	1	1		1		1		1,18	1,18
	12:00	4,04	3,71	0,33	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	13:00	4,03	3,62	0,41	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	14:00	4,05	3,74	0,31	1	1	1		1		1		1,18	1,18
	15:00	3,79	3,43	0,35	1	1	1		1		1		0,99	0,98
	16:00	3,79	3,32	0,46	1	1	1		1		1		0,97	0,97
	17:00	3,79	2,85	0,94		1	1		1		1		1,15	1,16
	18:00	3,98	3,20	0,79		1	1		1		1		1,20	1,20
	19:00	4,07	3,55	0,52	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,02	3,75	0,28	1	1	1		1		1		1,18	1,18
	21:00	3,95	3,50	0,45	1	1	1		1		1		1,14	1,13
	22:00	3,84	3,36	0,48	1	1	1		1		1		1,05	1,05
	23:00	3,61	2,96	0,65	1	1	1		1		1		1,02	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης