

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	3,23	2,76	0,47	1	1	1		1				1,00	0,99
	01:00	3,03	2,29	0,74	1	1	1		1				0,88	0,89
	02:00	2,84	2,16	0,68		1	1		1				0,99	0,99
	03:00	2,70	2,13	0,57		1	1		1				0,95	0,94
	04:00	2,63	2,12	0,51		1	1		1				0,92	0,92
	05:00	2,55	2,02	0,53		1	1		1				0,87	0,86
	06:00	2,59	2,09	0,50		1	1		1				0,90	0,90
	07:00	2,97	2,77	0,20		1	1		1		1		0,92	0,92
	08:00	3,18	2,76	0,43		1	1		1		1		0,95	0,95
	09:00	3,33	2,94	0,39		1	1		1		1		1,07	1,07
	10:00	3,56	3,42	0,14		1	1		1		1		1,20	1,20
	11:00	3,73	3,58	0,15		1	1		1		1		1,20	1,20
	12:00	3,79	3,21	0,59		1	1		1		1		1,20	1,20
	13:00	3,88	2,81	1,07		1	1		1		1		1,20	1,20
	14:00	3,81	2,84	0,97		1	1		1		1		1,20	1,20
	15:00	3,73	3,21	0,52		1	1		1		1		1,20	1,20
	16:00	3,74	3,27	0,47		1	1		1		1		1,20	1,20
	17:00	3,82	3,52	0,30		1	1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,02	3,73	0,29	1	1	1		1		1		1,19	1,19
	19:00	4,10	3,58	0,51	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,04	3,46	0,58	1	1	1		1		1		1,20	1,19
	21:00	3,95	3,38	0,57	1	1	1		1		1		1,15	1,15
	22:00	3,80	2,74	1,07	1	1	1		1		1		1,14	1,14
	23:00	3,51	2,40	1,11	1	1	1		1				1,19	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης