

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	3,22	2,26	0,96	1	1	1			1			0,99	0,99
	01:00	2,99	2,29	0,70	1	1	1			1			0,81	0,82
	02:00	2,79	1,97	0,82	1	1	1						0,98	0,98
	03:00	2,74	1,93	0,81	1	1	1						0,96	0,96
	04:00	2,63	1,74	0,90	1	1	1						0,92	0,92
	05:00	2,61	1,74	0,87	1	1	1						0,91	0,91
	06:00	2,61	2,14	0,47	1	1	1						0,90	0,90
	07:00	2,90	2,30	0,60	1	1	1						1,01	1,01
	08:00	3,01	2,05	0,96	1	1	1						1,06	1,05
	09:00	3,09	2,28	0,80	1	1	1				1		0,98	0,98
	10:00	3,42	2,64	0,78	1	1	1				1		1,15	1,15
	11:00	3,49	2,70	0,79	1	1	1				1		1,19	1,19
	12:00	3,62	2,67	0,95	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,62	2,72	0,89	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,51	2,55	0,96	1	1	1				1		1,19	1,19
	15:00	3,43	2,32	1,11	1	1	1				1		1,17	1,17
	16:00	3,45	2,34	1,11	1	1	1				1		1,18	1,18
	17:00	3,58	2,46	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	3,83	2,77	1,06	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,95	2,90	1,05	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,91	2,82	1,10	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	3,76	2,77	1,00	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	3,70	2,87	0,83	1	1	1	1					1,18	1,18
	23:00	3,40	2,92	0,48	1	1	1	1					1,13	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης