

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	3,05	2,26	0,78	1	1	1	1					0,81	0,81
	01:00	2,83	2,07	0,76	1	1		1					0,83	0,86
	02:00	2,65	1,98	0,68	1	1		1					0,93	0,92
	03:00	2,55	1,99	0,56	1	1		1					0,86	0,86
	04:00	2,43	1,91	0,51	1	1		1					0,75	0,74
	05:00	2,37	1,70	0,66	1	1		1					0,69	0,69
	06:00	2,42	1,68	0,73	1	1		1					0,73	0,73
	07:00	2,78	1,87	0,91	1	1		1					0,97	0,97
	08:00	3,03	2,06	0,97	1	1		1					1,06	1,06
	09:00	3,33	2,28	1,05	1	1		1			1		1,11	1,11
	10:00	3,58	2,45	1,12	1	1		1			1		1,20	1,20
	11:00	3,62	2,52	1,10	1	1		1			1		1,20	1,20
	12:00	3,63	2,72	0,91	1	1		1			1		1,20	1,20
	13:00	3,67	2,83	0,83	1	1		1			1		1,20	1,20
	14:00	3,59	2,81	0,78	1	1		1			1		1,20	1,20
	15:00	3,59	2,55	1,04	1	1		1			1		1,20	1,20
	16:00	3,63	3,09	0,55	1	1		1			1		1,20	1,20
	17:00	3,71	2,94	0,76	1	1		1			1		1,20	1,20
	18:00	3,98	3,33	0,65	1	1		1			1		1,20	1,20
	19:00	3,94	3,14	0,79	1	1		1		1	1		0,81	1,14
	20:00	3,90	3,11	0,80	1	1		1		1	1		0,80	1,10
	21:00	4,02	3,42	0,60	1	1		1		1	1		0,76	1,18
	22:00	3,83	3,24	0,59	1	1	1	1		1	1		0,70	1,07
	23:00	3,53	2,84	0,70		1	1	1		1			0,70	1,18

Από τις 19:00 και μετά επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης