

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	3,24	2,54	0,70		1	1	1		1			0,70	1,00
	01:00	2,93	2,24	0,69		1	1			1			0,70	0,93
	02:00	2,72	2,03	0,69		1	1			1			0,70	0,95
	03:00	2,65	1,95	0,70		1	1			1			0,70	0,93
	04:00	2,53	1,85	0,69		1	1			1			0,70	0,85
	05:00	2,49	1,82	0,67		1	1			1			0,70	0,81
	06:00	2,55	1,80	0,75		1	1			1			0,75	0,85
	07:00	2,92	1,92	1,00		1	1			1			1,02	1,02
	08:00	3,24	2,33	0,90		1	1			1	1		1,08	1,08
	09:00	3,60	2,49	1,11		1	1			1	1		1,18	1,18
	10:00	3,85	2,73	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	11:00	3,96	2,85	1,11	1	1	1				1		1,19	1,19
	12:00	3,85	2,73	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,74	2,62	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,74	2,62	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	15:00	3,64	2,52	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	16:00	3,60	2,47	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	17:00	3,67	2,55	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	3,91	2,78	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,97	2,85	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,84	2,72	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	3,94	2,81	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	3,65	2,54	1,11	1	1	1		1				1,18	1,18
	23:00	3,51	2,41	1,11	1	1	1		1				1,18	1,17

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης