

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	3,12	2,20	0,91	1	1	1		1				0,93	0,92
	01:00	2,93	1,96	0,97	1		1		1				0,98	0,99
	02:00	2,79	1,83	0,96	1		1		1				0,98	0,98
	03:00	2,64	1,73	0,92	1		1		1				0,92	0,92
	04:00	2,57	1,69	0,88	1		1		1				0,88	0,88
	05:00	2,51	1,68	0,83	1		1		1				0,83	0,83
	06:00	2,58	1,72	0,87	1		1		1				0,87	0,87
	07:00	2,92	1,91	1,01	1		1		1				1,02	1,02
	08:00	3,10	2,13	0,97	1		1		1		1		0,99	0,98
	09:00	3,28	2,26	1,02	1		1		1		1		1,03	1,03
	10:00	3,55	2,43	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	11:00	3,68	2,56	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	12:00	3,72	2,61	1,11	1		1		1		1		1,20	1,20
	13:00	3,85	2,73	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	14:00	3,84	2,72	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	15:00	3,75	2,63	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	16:00	3,79	2,67	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	17:00	3,84	2,72	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,05	2,92	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	19:00	4,11	2,98	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,10	2,97	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	21:00	4,07	2,95	1,12	1		1		1		1		1,20	1,20
	22:00	3,90	2,79	1,11	1		1		1		1		1,19	1,18
	23:00	3,56	2,44	1,12	1	1	1		1				1,18	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης