

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΩΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	3,76	2,73	1,03	1	1	1		1			1	1,06	1,06
	01:00	3,26	2,37	0,89	1	1	1		1			1	0,90	0,92
	02:00	3,36	2,42	0,95	1	1	1					1	0,99	0,99
	03:00	3,30	2,33	0,97	1	1	1					1	0,97	0,97
	04:00	3,16	2,24	0,92	1	1	1					1	0,93	0,93
	05:00	3,13	2,21	0,91	1	1	1					1	0,92	0,92
	06:00	3,18	2,30	0,88	1	1	1					1	0,93	0,94
	07:00	3,27	2,48	0,79	1	1	1					1	1,05	1,06
	08:00	3,32	2,63	0,69	1	1	1				1		0,88	1,10
	09:00	3,66	3,02	0,64	1	1	1				1		0,78	1,20
	10:00	3,88	3,23	0,64	1	1	1				1		0,70	1,20
	11:00	4,03	3,33	0,70	1	1	1				1		0,70	1,20
	12:00	4,18	3,40	0,78	1	1	1				1		0,78	1,20
	13:00	4,41	3,29	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,27	3,15	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,24	3,11	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,22	3,10	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,31	3,19	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,32	3,20	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	4,52	3,40	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	4,57	3,44	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	4,50	3,38	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,38	3,26	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	23:00	3,96	3,05	0,91	1	1	1	1					1,20	1,20

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης