

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	3,48	2,52	0,96	1	1	1	1					1,19	1,19
	01:00	3,23	2,28	0,95	1	1	1	1					1,00	1,00
	02:00	3,04	2,15	0,88	1	1	1	1					0,91	0,92
	03:00	2,85	1,86	0,99	1	1	1						1,00	1,00
	04:00	2,78	1,81	0,97	1	1	1						0,98	0,98
	05:00	2,74	1,78	0,95	1	1	1						0,96	0,96
	06:00	2,79	1,85	0,95	1	1	1						0,97	0,97
	07:00	3,10	2,11	0,99	1	1	1				1		1,05	1,04
	08:00	3,33	2,55	0,79	1	1	1				1		0,81	1,09
	09:00	3,53	2,74	0,79	1	1	1				1		0,80	1,18
	10:00	3,75	2,96	0,80	1	1	1				1		0,80	1,20
	11:00	3,94	2,97	0,97	1	1	1				1		1,00	1,20
	12:00	3,97	2,85	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	4,12	2,99	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	4,05	2,94	1,11	1	1	1				1		1,20	1,20
	15:00	4,01	2,89	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	16:00	4,05	2,93	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	17:00	4,19	3,07	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	4,41	3,29	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	4,52	3,40	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	4,42	3,30	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	4,35	3,22	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	4,28	3,26	1,02	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	3,92	2,89	1,03	1	1	1	1					1,20	1,20

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης