

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	3,55	2,43	1,12	1	1	1	1					1,20	1,20
	01:00	3,29	2,26	1,03	1	1	1	1					1,06	1,06
	02:00	3,12	2,30	0,83	1	1	1	1					0,89	0,89
	03:00	3,02	2,71	0,32	1	1	1	1					0,79	0,78
	04:00	2,84	2,43	0,41	1	1	1	1					0,61	0,61
	05:00	2,83	2,25	0,58	1	1	1	1					0,59	0,59
	06:00	2,83	2,12	0,71	1	1	1						0,82	0,85
	07:00	3,18	2,20	0,98	1	1	1						1,11	1,11
	08:00	3,43	2,69	0,74	1	1	1				1		0,93	1,18
	09:00	3,52	2,93	0,60	1	1	1				1		0,70	1,19
	10:00	3,83	3,14	0,69	1	1	1				1		0,70	1,20
	11:00	3,92	3,45	0,47	1	1	1				1		0,70	1,18
	12:00	4,03	3,35	0,68	1	1	1		1		1		0,70	1,18
	13:00	4,01	3,31	0,70	1	1	1		1		1		0,70	1,18
	14:00	4,02	3,32	0,70	1	1	1		1		1		0,70	1,19
	15:00	3,98	3,17	0,81	1	1	1		1		1		0,81	1,17
	16:00	4,03	3,21	0,82	1	1	1		1		1		0,82	1,18
	17:00	4,12	3,30	0,82	1	1	1		1		1		0,82	1,20
	18:00	4,35	3,28	1,08	1	1	1		1		1		1,13	1,20
	19:00	4,43	3,53	0,90	1	1	1		1		1		0,90	1,20
	20:00	4,40	3,50	0,90	1	1	1		1		1		0,90	1,20
	21:00	4,31	3,41	0,90	1	1	1		1		1		0,90	1,20
	22:00	4,17	3,31	0,86	1	1	1		1		1		0,90	1,20
	23:00	3,89	3,05	0,84	1	1	1		1		1		0,90	1,18

Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης