ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	3,60	2,79	0,80	1	1	1		1				0,90	1,20
	01:00	3,35	2,69	0,67	1	1	1		1				0,93	1,11
	02:00	3,14	2,75	0,39	1	1	1		1				0,91	0,91
	03:00	3,01	2,54	0,47	1	1	1		1				0,77	0,77
	04:00	2,86	2,46	0,40	1	1	1		1				0,62	0,62
	05:00	2,84	2,31	0,53	1	1	1		1				0,60	0,61
	06:00	2,82	2,46	0,36	1	1	1						0,92	0,94
	07:00	3,08	2,47	0,61	1	1	1						1,08	1,08
	08:00	3,30	2,84	0,46	1	1	1				1		1,08	1,08
	09:00	3,36	3,00	0,37	1	1	1				1		1,11	1,12
	10:00	3,58	3,40	0,18	1	1	1				1		1,19	1,19
	11:00	3,66	3,54	0,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	12:00	3,72	3,58	0,14	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,69	3,44	0,25	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,65	2,87	0,78	1	1	1				1		0,84	1,20
	15:00	3,57	2,77	0,80	1	1	1				1		0,80	1,20
	16:00	3,64	2,85	0,80	1	1	1				1		0,80	1,20
	17:00	3,72	2,94	0,78	1	1	1				1		0,80	1,20
	18:00	3,92	3,66	0,26	1	1	1			1	1		0,96	1,13
	19:00	3,94	3,79	0,15	1	1	1			1	1		1,14	1,13
	20:00	3,99	3,80	0,19	1	1	1			1	1		1,16	1,16
	21:00	4,13	3,81	0,32	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	22:00	3,95	3,76	0,19	1	1	1			1	1		1,13	1,13
	23:00	3,70	3,45	0,25	1	1	1			1	1		1,07	1,09

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης