

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	3,41	3,25	0,16	1	1	1			1			1,08	1,08
	01:00	3,26	3,07	0,20		1	1	1		1			1,03	1,02
	02:00	3,16	2,92	0,23		1	1	1		1			0,92	0,92
	03:00	2,88	2,86	0,02		1	1	1		1			0,66	0,65
	04:00	2,71	2,71	0,00		1	1	1		1			0,47	0,47
	05:00	2,68	2,55	0,13		1	1	1		1			0,44	0,44
	06:00	2,69	2,42	0,26		1	1	1					0,87	0,90
	07:00	3,08	2,37	0,70		1	1	1			1		1,05	1,05
	08:00	3,55	3,18	0,37	1	1	1				1		1,10	1,11
	09:00	3,71	3,35	0,35	1	1	1				1		1,20	1,20
	10:00	3,84	3,63	0,21	1	1	1				1		1,20	1,20
	11:00	3,94	3,68	0,26	1	1	1				1		1,20	1,20
	12:00	4,10	3,67	0,43	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	13:00	4,16	3,28	0,88	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	14:00	4,16	3,04	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	15:00	4,15	3,03	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	16:00	4,19	3,07	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	17:00	4,28	3,16	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	18:00	4,45	3,32	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	4,63	3,51	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	4,51	3,42	1,09	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	4,69	3,57	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	4,58	3,52	1,06	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	4,29	3,18	1,11	1	1	1	1			1		1,19	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης