

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	3,93	2,88	1,05	1	1	1	1		1			1,14	1,13
	01:00	3,61	2,75	0,86	1	1	1	1		1			1,05	1,07
	02:00	3,46	2,54	0,91	1	1	1	1					1,19	1,19
	03:00	3,40	2,32	1,08	1	1	1	1					1,14	1,16
	04:00	3,25	2,30	0,95	1	1	1	1					1,02	1,03
	05:00	3,14	2,30	0,84	1	1	1	1					0,90	0,90
	06:00	3,04	2,26	0,79	1	1	1	1					0,80	0,80
	07:00	3,42	2,59	0,83	1	1	1	1			1		1,11	1,11
	08:00	3,86	3,10	0,76	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	09:00	4,24	3,48	0,76	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	10:00	4,43	3,63	0,80	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	11:00	4,64	3,82	0,82	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	12:00	4,77	3,91	0,86	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	13:00	4,62	4,39	0,23	1	1	1	1		1	1		1,20	1,20
	14:00	4,69	3,87	0,83	1	1		1	1	1	1		1,16	1,16
	15:00	4,59	3,56	1,03	1	1		1	1	1	1		1,08	1,12
	16:00	4,54	3,55	0,99	1	1		1	1	1	1		1,17	1,17
	17:00	4,63	3,85	0,79	1	1		1	1	1	1		1,19	1,19
	18:00	4,77	3,87	0,90	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20
	19:00	4,95	4,07	0,88	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20
	20:00	4,92	3,80	1,12	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20
	21:00	4,94	3,90	1,04	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20
	22:00	4,82	4,24	0,58	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20
	23:00	4,64	3,87	0,77	1	1		1	1	1	1		1,20	1,20

Μερική διακοπή το διάστημα 13:30 - 13:50 λόγω βλάβης στην G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης