

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	4,14	3,53	0,61	1	1		1	1	1			1,19	1,19
	01:00	3,93	3,67	0,26	1	1		1	1	1			1,14	1,13
	02:00	3,74	3,57	0,16	1	1		1	1	1			0,95	0,94
	03:00	3,54	3,27	0,28	1	1		1	1	1			0,75	0,74
	04:00	3,39	2,75	0,64	1	1		1	1				1,05	1,08
	05:00	3,27	2,82	0,45	1	1		1	1				1,03	1,03
	06:00	3,28	2,99	0,29	1	1		1	1				1,04	1,04
	07:00	3,63	3,42	0,21	1	1		1	1				1,20	1,19
	08:00	3,89	3,82	0,08	1	1	1		1		1		1,06	0,95
	09:00	4,19	4,14	0,05	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	10:00	4,53	4,48	0,05	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	11:00	4,50	4,49	0,02	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	12:00	4,52	4,49	0,02	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	13:00	4,70	4,70	0,01	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	14:00	4,77	4,75	0,01	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	15:00	4,76	4,76	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	16:00	4,78	4,72	0,06	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	17:00	4,82	4,72	0,09	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	18:00	4,84	4,80	0,03	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	4,91	4,86	0,05	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	4,82	4,78	0,04	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,83	4,83	0,01	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,73	4,72	0,01	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	4,51	4,49	0,02	1	1	1	1	1		1		1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης