

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	4,09	4,04	0,05	1	1	1	1	1				1,19	1,19
	01:00	3,81	3,80	0,01	1	1	1	1	1				1,02	1,02
	02:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1	1	1				0,86	0,86
	03:00	3,54	3,53	0,00	1	1	1	1	1				0,74	0,77
	04:00	3,35	3,33	0,03	1	1	1	1					1,10	1,11
	05:00	3,29	3,13	0,16	1	1	1	1					1,06	1,05
	06:00	3,32	2,80	0,51	1	1	1	1					1,07	1,07
	07:00	3,55	3,05	0,51	1	1	1	1					1,19	1,19
	08:00	3,90	2,78	1,11	1	1	1	1					1,20	1,20
	09:00	4,03	3,03	0,99	1	1	1	1	1		1		1,17	1,15
	10:00	4,29	3,28	1,01	1	1	1	1	1		1		1,18	1,18
	11:00	4,31	3,34	0,97	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	12:00	4,25	3,18	1,07	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	13:00	4,29	3,17	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	14:00	4,29	3,17	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	15:00	4,17	3,35	0,82	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	16:00	4,14	3,20	0,95	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	17:00	4,25	3,18	1,07	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	18:00	4,36	3,24	1,11	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	4,46	3,37	1,09	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	4,34	3,21	1,12	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	4,43	3,52	0,91	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	4,21	3,22	1,00	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	23:00	3,96	2,84	1,12	1	1	1	1					1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης