

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	3,59	2,47	1,12	1	1	1	1					1,20	1,20
	01:00	3,37	2,48	0,89	1		1	1		1			1,12	1,11
	02:00	3,15	3,07	0,08	1		1	1		1			0,92	0,92
	03:00	3,00	2,28	0,71	1		1	1		1			0,76	0,75
	04:00	2,95	2,24	0,71	1		1	1		1			0,72	0,71
	05:00	2,91	2,24	0,67	1		1	1		1			0,67	0,67
	06:00	2,92	2,26	0,66	1		1	1		1			0,68	0,67
	07:00	3,22	2,55	0,67	1		1	1			1		0,77	0,93
	08:00	3,41	2,83	0,57	1	1		1			1		0,60	1,14
	09:00	3,57	3,16	0,41	1	1		1			1		0,44	0,86
	10:00	3,85	3,56	0,29	1	1	1	1			1		0,30	1,05
	11:00	3,91	3,18	0,74	1	1	1	1			1		0,64	1,12
	12:00	3,90	3,12	0,78	1	1	1	1			1		0,84	1,10
	13:00	3,94	3,27	0,66	1	1	1	1			1		0,70	1,13
	14:00	3,89	3,38	0,51	1	1	1	1			1		0,70	1,09
	15:00	3,85	3,40	0,45	1	1	1	1			1		1,04	1,04
	16:00	3,96	3,63	0,33	1	1	1	1			1		1,15	1,15
	17:00	4,01	3,78	0,24	1	1	1	1			1		1,17	1,17
	18:00	4,23	4,04	0,19	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	19:00	4,42	4,11	0,31	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	20:00	4,31	4,14	0,17	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	21:00	4,22	4,12	0,10	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	22:00	4,01	3,41	0,60	1	1	1	1			1		1,18	1,18
	23:00	3,75	2,67	1,09	1	1	1	1					1,14	1,15

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης