

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	3,39	2,32	1,07	1	1	1	1					1,13	1,13
	01:00	3,15	2,24	0,91	1	1	1	1					0,93	0,92
	02:00	2,94	2,26	0,69	1	1	1	1					0,71	0,71
	03:00	2,78	2,24	0,54	1	1	1	1					0,55	0,54
	04:00	2,57	1,94	0,63	1	1	1						0,63	0,66
	05:00	2,48	1,75	0,73	1	1	1						0,80	0,80
	06:00	2,59	1,79	0,80	1	1	1						0,89	0,89
	07:00	2,88	1,94	0,94	1	1	1						1,00	1,00
	08:00	3,09	2,24	0,85	1	1	1				1		0,87	0,86
	09:00	3,31	2,26	1,04	1	1	1				1		1,07	1,07
	10:00	3,47	2,38	1,09	1	1	1				1		1,16	1,17
	11:00	3,51	2,39	1,11	1	1	1				1		1,18	1,18
	12:00	3,56	2,44	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,47	2,36	1,12	1	1	1				1		1,19	1,19
	14:00	3,45	2,34	1,11	1	1	1				1		1,18	1,18
	15:00	3,39	2,30	1,09	1	1	1				1		1,15	1,15
	16:00	3,33	2,27	1,06	1	1	1				1		1,08	1,09
	17:00	3,46	2,35	1,11	1	1	1				1		1,18	1,18
	18:00	3,62	2,49	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,71	2,59	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,75	2,63	1,12	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	3,67	2,66	1,02	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	3,56	2,70	0,85	1	1	1			1			1,11	1,11
	23:00	3,27	2,37	0,91	1	1	1			1			1,05	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης