

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	2,83	2,24	0,59	1	1	1			1			0,61	0,60
	01:00	2,69	2,14	0,55	1	1	1			1			0,55	0,58
	02:00	2,50	1,69	0,81	1	1	1						0,83	0,82
	03:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1						0,69	0,69
	04:00	2,34	1,70	0,64	1	1	1						0,67	0,66
	05:00	2,33	1,78	0,55	1	1	1						0,65	0,65
	06:00	2,25	1,69	0,56	1	1	1						0,56	0,56
	07:00	2,65	1,93	0,72	1	1	1						0,90	0,90
	08:00	2,81	1,83	0,98	1	1	1						0,98	0,98
	09:00	2,87	2,19	0,68	1	1	1						0,88	0,86
	10:00	3,16	2,29	0,87	1	1	1				1		0,91	0,91
	11:00	3,42	2,59	0,82	1	1	1				1		1,12	1,12
	12:00	3,57	2,98	0,59	1	1	1				1		1,20	1,20
	13:00	3,62	3,03	0,59	1	1	1				1		1,20	1,20
	14:00	3,55	2,47	1,08	1	1	1				1		1,20	1,19
	15:00	3,48	2,37	1,11	1	1	1				1		1,19	1,19
	16:00	3,36	2,34	1,02	1	1	1				1		1,11	1,11
	17:00	3,50	2,43	1,06	1	1	1				1		1,20	1,20
	18:00	3,73	3,08	0,65	1	1	1				1		1,20	1,20
	19:00	3,80	3,25	0,55	1	1	1				1		1,20	1,20
	20:00	3,89	2,89	1,01	1	1	1				1		1,20	1,20
	21:00	3,84	2,81	1,03	1	1	1				1		1,20	1,20
	22:00	3,68	2,97	0,71	1	1	1			1			1,17	1,17
	23:00	3,33	2,51	0,82	1	1	1			1			1,08	1,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης