

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	3,02	2,25	0,77	1	1	1			1			0,84	0,85
	01:00	2,87	2,34	0,53	1	1				1			1,01	1,01
	02:00	2,76	2,34	0,42	1	1				1			0,97	0,97
	03:00	2,66	2,10	0,55	1	1				1			0,93	0,93
	04:00	2,56	2,10	0,46	1	1				1			0,88	0,88
	05:00	2,55	2,45	0,10	1	1				1			0,87	0,87
	06:00	2,62	2,47	0,14	1	1				1			0,91	0,91
	07:00	2,92	2,79	0,13	1	1				1	1		0,87	0,86
	08:00	3,20	3,02	0,18	1	1				1	1		0,95	0,95
	09:00	3,44	3,41	0,03	1		1			1	1		1,15	1,14
	10:00	3,70	3,63	0,07	1		1			1	1		1,20	1,19
	11:00	4,05	4,02	0,04	1	1	1			1	1		1,19	1,19
	12:00	4,10	4,09	0,00	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	13:00	4,09	4,04	0,05	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	14:00	3,99	3,91	0,08	1	1	1			1	1		1,17	1,17
	15:00	3,84	3,75	0,09	1	1	1			1	1		1,04	1,05
	16:00	3,85	3,78	0,06	1	1	1			1	1		1,04	1,04
	17:00	3,84	3,78	0,06	1	1	1			1	1		1,04	1,04
	18:00	3,96	3,85	0,11	1	1	1			1	1		1,12	1,12
	19:00	4,22	4,11	0,12	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	20:00	4,29	4,16	0,13	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	21:00	4,22	4,03	0,19	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	22:00	4,08	3,82	0,26	1	1	1			1	1		1,19	1,19
	23:00	3,77	3,54	0,23	1	1	1			1	1		1,12	1,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης