

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	3,42	3,19	0,23	1	1	1			1			1,14	1,14
	01:00	3,23	3,13	0,09	1	1	1			1			1,00	1,00
	02:00	3,05	2,91	0,13	1	1	1			1			0,81	0,81
	03:00	3,01	2,80	0,21	1	1	1			1			0,77	0,77
	04:00	2,85	2,77	0,09	1	1	1			1			0,62	0,62
	05:00	2,82	2,69	0,13	1	1	1			1			0,59	0,59
	06:00	2,85	2,82	0,03	1	1	1			1			0,61	0,61
	07:00	3,22	3,19	0,04	1	1	1			1			0,97	0,98
	08:00	3,49	3,47	0,02	1	1	1			1			1,18	1,18
	09:00	3,67	3,62	0,05	1	1	1			1			1,20	1,20
	10:00	4,10	4,04	0,06	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	11:00	4,33	4,11	0,22	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	12:00	4,36	4,13	0,23	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	13:00	4,41	4,07	0,34	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	14:00	4,31	3,69	0,62	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	15:00	4,31	3,34	0,97	1	1	1			1	1		1,20	1,20
	16:00	4,21	3,54	0,67	1	1	1	1	1		1		1,12	1,07
	17:00	3,99	3,49	0,50		1	1	1	1		1		1,14	1,14
	18:00	4,21	3,64	0,57		1	1	1	1		1		1,19	1,19
	19:00	4,59	3,51	1,08		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	4,73	3,61	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,62	3,50	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,35	3,23	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	4,08	2,95	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης