

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	3,83	2,70	1,12		1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,68	2,55	1,12		1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	3,43	2,37	1,06		1	1	1	1				1,16	1,16
	03:00	3,27	2,27	1,00		1	1	1	1				1,04	1,04
	04:00	3,11	2,11	1,00		1	1		1				1,01	1,01
	05:00	3,06	2,00	1,06		1	1		1				1,07	1,07
	06:00	2,95	2,00	0,95		1	1		1				1,03	1,03
	07:00	3,20	2,13	1,07		1	1		1				1,12	1,12
	08:00	3,47	2,36	1,11		1	1		1		1		1,18	1,17
	09:00	3,65	2,57	1,08		1	1		1		1		1,20	1,20
	10:00	3,92	2,83	1,08		1	1		1		1		1,20	1,20
	11:00	4,11	3,19	0,91		1	1		1		1		1,20	1,20
	12:00	4,30	3,47	0,82	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	13:00	4,32	3,20	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	14:00	4,21	3,08	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	15:00	4,23	3,10	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	16:00	4,15	3,03	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	17:00	4,33	3,21	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,41	3,28	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	19:00	4,57	3,45	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	20:00	4,52	3,40	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	21:00	4,51	3,39	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	22:00	4,25	3,13	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	23:00	3,95	3,09	0,86	1	1	1		1				1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης