

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	3,21	3,19	0,02	1	1		1		1			0,98	0,97
	01:00	2,97	2,89	0,09	1	1		1		1			0,74	0,74
	02:00	2,82	2,80	0,01	1	1		1		1			0,58	0,58
	03:00	2,72	2,72	0,00	1	1		1		1			0,49	0,49
	04:00	2,61	2,56	0,05	1	1		1					0,76	0,80
	05:00	2,52	2,47	0,05	1	1		1					0,84	0,84
	06:00	2,57	2,57	0,00	1	1		1					0,86	0,86
	07:00	2,94	2,93	0,01	1	1		1			1		0,93	0,92
	08:00	3,21	3,21	0,01	1	1		1			1		0,97	0,98
	09:00	3,29	3,29	0,01	1	1		1			1		1,04	1,05
	10:00	3,63	3,60	0,03	1	1		1			1		1,20	1,20
	11:00	3,73	3,69	0,04	1	1		1			1		1,20	1,20
	12:00	3,81	3,78	0,03	1	1		1			1		1,20	1,20
	13:00	3,85	3,83	0,01	1	1		1	1		1		1,11	1,10
	14:00	3,81	3,79	0,02	1	1		1	1		1		1,01	1,01
	15:00	3,76	3,73	0,03	1	1		1	1		1		0,98	0,98
	16:00	3,76	3,74	0,02	1	1		1	1		1		0,96	0,96
	17:00	3,82	3,81	0,01	1	1		1	1		1		1,01	1,02
	18:00	3,92	3,92	0,00	1	1		1	1		1		1,12	1,12
	19:00	3,96	3,96	0,00	1	1		1	1		1		1,15	1,15
	20:00	3,62	3,62	0,00	1	1		1	1		1		0,85	0,84
	21:00	3,76	3,76	0,00	1	1		1	1		1		0,94	0,95
	22:00	3,78	3,78	0,00	1	1		1	1		1		1,00	0,99
	23:00	3,48	3,48	0,00	1	1		1	1				1,07	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης