

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Saturday, July 18, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΩΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, July 18, 2026	00:00	164.21	143.02	21.18	0.00			1	1	1				1			1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	49.26	
	01:00	153.90	131.61	22.28	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	46.17	
	02:00	145.96	126.46	19.50	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	43.79	
	03:00	141.71	123.00	18.70	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	42.51	
	04:00	138.73	125.24	13.48	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	41.62	
	05:00	140.36	132.23	8.13	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1		48.55	42.11	
	06:00	143.85	136.09	7.25	0.52			1	1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.54	43.00	
	07:00	156.88	140.67	12.91	3.30			1	1	1				1			1		2	1	1	1		1	1	1	48.55	46.07	
	08:00	174.66	160.57	6.00	8.09			1	1	1				1			1		8	1	1	1		1	1	1	48.55	49.97	
	09:00	190.54	173.65	4.16	12.72			1	1	1				1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	53.34	
	10:00	199.45	176.37	6.65	16.43			1	1	1				1	1		1	1	7	1	1	1		1	1	1	48.55	54.90	
	11:00	202.57	177.09	6.64	18.84			1	1	1				1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	55.12	
	12:00	207.19	180.42	6.80	19.97			1	1	1				1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	56.17	
	13:00	212.54	183.30	9.08	20.15			1	1	1				1	1		1	1	7	1	1	1		1	1	1	48.55	57.72	
	14:00	213.68	182.17	12.04	19.47			1	1	1				1	1		1	1	7	1	1	1		1	1	1	48.55	58.26	
	15:00	210.81	181.41	11.71	17.68			1	1	1				1	1		1	1	7	1	1	1		1	1	1	48.55	57.94	
	16:00	211.38	181.56	15.07	14.76			1	1	1				1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	58.99	
	17:00	212.13	187.88	13.61	10.64			1	1	1				1	1		1	1	12	1	1	1		1	1	1	48.55	60.45	
	18:00	213.57	192.51	15.43	5.63			1	1	1		1		1	1		1		12	1	1	1		1	1	1	48.55	62.38	
	19:00	210.64	190.03	19.07	1.55			1	1	1		1		1	1		1	1	12	1	1	1		1	1	1	48.55	62.73	
	20:00	203.39	187.34	16.00	0.05			1	1	1		1		1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	61.00	
	21:00	195.09	186.09	8.99	0.00			1	1	1		1		1	1		1	1	2	1	1	1		1	1	1	48.55	58.53	
	22:00	185.85	181.89	3.96	0.00			1	1	1		1		1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	55.75	
	23:00	174.96	171.85	3.11	0.00			1	1	1		1		1			1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	52.49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης