

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, July 19, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΩΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Sunday, July 19, 2026	00:00	161.66	156.56	5.09	0.00			1	1	1		1		1			1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	48.50	
	01:00	151.81	145.65	6.15	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1	1	1	48.55	45.54	
	02:00	144.12	137.10	7.02	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1	1	1	48.55	43.24	
	03:00	138.80	133.65	5.16	0.00			1	1	1				1				1		1		1		1	1	1	48.55	41.64	
	04:00	135.64	129.43	6.21	0.00			1	1	1				1				1		1		1		1	1	1	48.46	40.69	
	05:00	136.34	125.71	10.64	0.00			1	1	1				1				1		1		1		1	1	1	48.54	40.90	
	06:00	139.11	125.82	12.81	0.49			1	1	1				1				1		1		1		1	1	1	48.55	41.59	
	07:00	153.07	136.78	13.04	3.24			1	1	1				1				1		1		1		1	1	1	48.55	44.95	
	08:00	167.78	150.45	9.33	8.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1	1	1	48.55	47.93	
	09:00	181.66	162.42	6.57	12.66			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	50.70	
	10:00	191.55	170.72	4.50	16.34			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	52.57	
	11:00	194.99	172.46	3.82	18.71			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	52.89	
	12:00	198.54	172.81	5.69	20.03			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	53.55	
	13:00	204.77	177.36	7.13	20.29			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	55.34	
	14:00	206.46	179.31	7.63	19.52			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	56.08	
	15:00	203.32	174.92	10.65	17.74			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	55.67	
	16:00	201.55	174.67	12.08	14.80			1	1	1				1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	56.03	
	17:00	200.54	178.14	11.69	10.71			1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	48.55	56.95	
	18:00	202.30	184.64	12.02	5.64			1	1	1				1	1		1	1	9	1	1	1		1	1	1	48.55	59.00	
	19:00	200.34	183.52	15.28	1.54			1	1	1				1	1		1	1	9	1	1	1		1	1	1	48.55	59.64	
	20:00	194.16	178.45	15.66	0.04			1	1	1				1	1		1	1	8	1	1	1		1	1	1	48.55	58.23	
	21:00	189.09	172.51	16.58	0.00				1	1		1		1	1		1	1	4	1	1	1		1	1	1	48.55	56.73	
	22:00	182.16	165.43	16.72	0.00				1	1		1		1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	54.65	
	23:00	170.23	155.87	14.36	0.00				1	1		1		1			1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	51.07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης