

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, July 20, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΩΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
							ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1			DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, July 20, 2026		00:00	158.29	143.98	14.31	0.00																						48.55	47.49
		01:00	149.38	133.08	16.30	0.00																						48.55	44.81
		02:00	140.80	123.09	17.71	0.00																						48.55	42.24
		03:00	135.59	119.00	16.59	0.00																						48.55	40.68
		04:00	133.07	114.17	18.90	0.00																						48.55	39.92
		05:00	134.96	115.88	19.08	0.00																						48.55	40.49
		06:00	140.15	122.12	17.53	0.50																						48.55	41.90
		07:00	158.75	137.59	17.79	3.37																						48.55	46.61
		08:00	174.89	153.40	13.32	8.16																						48.55	50.02
		09:00	192.09	168.63	10.51	12.95																						48.55	53.74
		10:00	200.11	175.85	7.74	16.53																						48.55	55.08
		11:00	203.92	175.67	9.32	18.93																						48.55	55.50
		12:00	213.16	180.52	12.19	20.45																						48.55	57.81
		13:00	220.67	184.61	15.33	20.74																						48.55	59.98
		14:00	222.40	182.31	20.01	20.08																						48.55	60.70
		15:00	218.50	178.25	21.82	18.42																						48.55	60.02
		16:00	218.93	183.70	19.79	15.44																						48.55	61.05
		17:00	220.08	187.41	21.45	11.23																						48.55	62.66
		18:00	216.25	188.25	21.97	6.02																						48.55	63.07
		19:00	210.99	186.03	23.34	1.62																						48.55	62.81
		20:00	205.68	181.66	23.97	0.05																						48.55	61.69
		21:00	201.62	178.70	22.91	0.00																						48.55	60.49
		22:00	192.10	173.59	18.52	0.00																						48.55	57.63
		23:00	179.97	163.26	16.71	0.00																						48.55	53.99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης