

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, July 21, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
Tuesday, July 21, 2026	00:00	168.18	145.28	22.89	0.00			1	1	1		1		1			1	1		1	1	1		1	1	1	48.55	50.45	
	01:00	159.56	137.42	22.14	0.00			1	1	1				1			1	1		1	1	1		1		1	48.55	47.87	
	02:00	152.82	131.47	21.36	0.00			1	1	1				1			1	1		1	1	1		1		1	48.55	45.85	
	03:00	147.98	126.60	21.38	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1		1	48.55	44.40	
	04:00	144.56	118.81	25.76	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1		1	48.55	43.37	
	05:00	145.91	119.30	26.61	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1		1		1	48.55	43.77	
	06:00	149.89	124.29	25.14	0.46			1	1	1				1				1		1	1	1		1		1	48.55	44.83	
	07:00	168.04	144.01	20.69	3.34			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	49.41	
	08:00	187.34	161.70	17.25	8.39			1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	53.68	
	09:00	205.49	173.40	18.84	13.26			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	48.55	57.67	
	10:00	211.77	180.83	14.06	16.88			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	48.55	58.47	
	11:00	213.84	168.66	25.81	19.37			1	1	1				1	1			1	1	2	1	1	1	1	1	1	48.55	58.34	
	12:00	219.20	169.43	29.17	20.60			1	1	1				1	1			1	1	2	1	1	1	1	1	1	48.55	59.58	
	13:00	228.32	182.54	25.09	20.70			1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	47.40	62.29	
	14:00	230.91	181.88	29.09	19.94			1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	45.98	63.29	
	15:00	228.74	178.21	32.42	18.11			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.19	
	16:00	230.82	188.81	27.02	14.99			1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	64.75	
	17:00	233.71	197.97	24.95	10.79			1	1	1				1	1			1	1	10	1	1	1	1	1	1	48.55	66.87	
	18:00	234.12	205.62	22.92	5.58			1	1	1		1		1	1			1	1	12	1	1	1	1	1	1	48.55	68.56	
	19:00	228.26	202.37	24.48	1.41			1	1	1		1		1	1			1	1	12	1	1	1	1	1	1	48.55	68.06	
	20:00	222.51	192.85	29.62	0.03			1	1	1		1		1	1			1	1	8	1	1	1	1	1	1	48.55	66.74	
	21:00	218.00	182.29	35.71	0.00			1	1	1		1		1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	65.40	
	22:00	210.94	175.45	35.49	0.00			1	1	1		1		1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	63.28	
	23:00	195.76	161.42	34.34	0.00			1	1	1		1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	48.55	58.73	

1)Περιορισμός του Α/Π ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ(13:46-14:34) μετά απο αίτημα για εργασίες στο πάρκο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης