

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, July 23, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημείο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Thursday, July 23, 2026	00:00	178.18	166.71	11.47	0.00		1	1	1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.45				
	01:00	166.89	153.91	12.98	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		1	48.55	50.07				
	02:00	158.32	142.77	15.55	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		1	48.55	47.49				
	03:00	152.18	135.55	16.63	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1			1	48.55	45.65				
	04:00	149.45	130.43	19.03	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1			1	48.55	44.84				
	05:00	150.37	130.83	19.54	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1			1	48.55	45.11				
	06:00	152.71	138.75	13.56	0.41	1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	1	48.55	45.69				
	07:00	170.86	156.46	11.26	3.14	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1		1	1	48.55	50.32				
	08:00	190.38	171.29	11.55	7.54	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.85				
	09:00	206.42	178.85	15.56	12.01	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	58.32				
	10:00	216.96	181.68	18.83	16.46	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	60.15				
	11:00	219.22	172.16	27.81	19.25	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.99				
	12:00	218.37	166.09	31.41	20.87	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	59.25				
	13:00	222.53	165.33	35.98	21.22	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	60.39				
	14:00	233.39	174.02	39.08	20.29	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.93				
	15:00	229.96	170.79	40.89	18.28	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.50				
	16:00	229.96	172.81	42.16	14.98	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	64.49				
	17:00	230.41	177.85	41.96	10.61	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	65.94				
	18:00	228.68	179.45	43.71	5.52	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	66.95				
	19:00	220.16	174.26	44.50	1.41	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	65.63				
	20:00	212.21	168.02	44.15	0.04	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	63.65				
	21:00	202.04	158.63	43.40	0.00	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	60.61				
	22:00	187.88	146.98	40.90	0.00	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.36				
	23:00	174.59	132.36	42.24	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1	1	1	48.55	52.38				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης