

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, July 24, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Friday, July 24, 2026	00:00	161.09	117.36	43.73	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1	1		1	48.55	48.33		
	01:00	150.91	108.03	42.88	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1			1	48.55	45.27		
	02:00	144.10	102.29	41.81	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1			1	48.55	43.23		
	03:00	139.13	96.89	42.23	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1			1	48.55	41.74		
	04:00	135.30	94.65	40.65	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1			1	42.85	40.59		
	05:00	137.17	96.43	40.74	0.00	1	1	1				1			1			1	1		1			1	42.64	41.15		
	06:00	141.50	98.24	42.76	0.50	1	1	1				1			1			1	1		1			1	47.53	42.30		
	07:00	157.35	112.00	41.82	3.53		1	1				1	1		1			1	1		1			1	48.55	46.15		
	08:00	171.89	124.05	39.04	8.80		1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	48.93		
	09:00	183.98	133.42	36.63	13.93		1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	51.02		
	10:00	189.33	134.99	36.43	17.91	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	51.43		
	11:00	190.30	132.38	37.32	20.60	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	50.91		
	12:00	194.73	133.65	39.12	21.96	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	51.83		
	13:00	200.39	138.10	40.10	22.19	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	53.46		
	14:00	201.97	138.14	42.53	21.29	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	54.20		
	15:00	197.09	134.41	43.54	19.14	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	53.39		
	16:00	195.67	137.83	42.02	15.83	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	53.95		
	17:00	198.16	144.47	42.88	10.82	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	56.20		
	18:00	198.59	150.51	42.53	5.56	1	1	1				1	1		1			1	1		1	1		1	48.55	57.91		
	19:00	193.59	150.59	41.57	1.43	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	48.55	57.65		
	20:00	188.93	152.50	36.41	0.03	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1		1	48.55	56.67		
	21:00	177.91	149.56	28.34	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1		1	48.55	53.37		
	22:00	163.61	142.78	20.83	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1		1	48.55	49.08		
	23:00	152.07	137.79	14.28	0.00	1	1	1				1				1		1	1	1	1	1		1	48.55	45.62		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης