

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, July 27, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, July 27, 2026	00:00	138.46	117.11	7.06	16.98	1	1	1				1				1		1	1		1	1			48.55	41.54
	01:00	129.48	108.12	5.20	19.40	1	1	1				1				1		1	1		1	1			48.55	38.84
	02:00	123.74	104.67	7.15	20.67	1	1	1				1				1		1	1		1	1			47.20	37.12
	03:00	119.36	104.82	13.60	21.05	1	1	1				1				1		1	1		1	1			43.17	35.81
	04:00	116.77	107.41	12.87	20.16	1	1	1				1				1		1	1		1	1			40.42	35.03
	05:00	119.22	108.22	19.29	18.29	1	1	1				1				1		1	1		1	1			42.71	35.77
	06:00	124.81	113.28	18.75	15.14	1	1	1				1				1		1	1	1	1	1			44.21	37.31
	07:00	142.78	131.71	23.38	10.71	1	1	1				1				1		1	1	1	1	1			48.36	41.87
	08:00	161.77	146.30	29.74	5.42	1	1	1				1				1		1	1	1		1	1	1	48.55	46.10
	09:00	178.52	158.34	31.84	1.34	1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	49.65
	10:00	186.65	162.61	32.47	0.02	1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	50.90
	11:00	189.00	164.40	31.07	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	50.88
	12:00	193.85	166.03	31.37	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	51.96
	13:00	199.42	164.77	29.54	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1		1	1	1	48.55	53.51
	14:00	200.69	167.66	0.00	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.16
	15:00	197.38	159.80	0.00	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	48.55	53.73
	16:00	195.38	161.49	0.00	0.00	1	1	1				1	1			1		1	1		1	1	1	1	48.55	54.07
	17:00	198.12	164.03	0.00	0.00	1	1	1				1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	48.55	56.22
	18:00	200.52	165.37	0.00	0.00	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	58.53
	19:00	197.61	164.44	0.00	0.00	1	1	1				1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	48.55	58.88
	20:00	193.13	160.64	0.00	0.00	1	1	1				1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	48.55	57.93
	21:00	185.07	153.99	0.00	0.00	1	1	1				1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	48.55	55.52
	22:00	173.70	142.33	0.00	0.00		1	1				1	1			1			1	1	1	1	1	1	48.55	52.11
	23:00	162.93	133.38	29.54	0.00	1	1	1				1				1			1	1	1	1	1	1	48.55	48.88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης