

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, June 30, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7			
Tuesday, June 30, 2026	00:00	137.01	116.88	20.13	0.00		1	1				1			1			1	1			1	1	1	48.48	41.10		
	01:00	134.18	111.10	23.08	0.00		1	1				1			1			1	1			1	1	1	47.13	40.25		
	02:00	127.14	104.07	23.07	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	44.26	38.14		
	03:00	124.85	101.30	23.56	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	44.93	37.46		
	04:00	122.11	97.14	24.97	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	45.02	36.63		
	05:00	123.50	97.86	25.64	0.00		1	1				1			1			1	1			1		1	45.42	37.05		
	06:00	130.77	104.36	25.51	0.90		1	1				1			1			1	1			1	1	1	45.43	38.96		
	07:00	149.62	122.79	22.71	4.11		1	1				1			1			1	1	1		1	1	1	48.52	43.65		
	08:00	165.34	136.04	20.11	9.20		1	1				1	1		1			1	1	1		1	1	1	48.55	46.84		
	09:00	174.58	141.32	19.26	13.99		1	1				1	1		1			1	1	1		1	1	1	48.55	48.18		
	10:00	181.74	146.98	17.12	17.64		1	1				1	1		1		5	1	1	1		1	1	1	48.55	49.23		
	11:00	180.38	140.60	19.55	20.23		1	1				1	1		1		3	1	1	1		1	1	1	48.55	48.05		
	12:00	183.62	143.05	19.51	21.06		1					1	1		1		3	1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.77		
	13:00	190.34	149.75	18.89	21.70		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.59		
	14:00	189.89	149.87	19.10	20.92		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.69		
	15:00	184.81	148.26	17.59	18.95		1					1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48.55	49.76		
	16:00	183.81	150.90	17.07	15.84		1					1	1		1		7	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.39		
	17:00	185.15	158.07	15.55	11.54		1					1	1		1		11	1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.08		
	18:00	185.24	164.16	14.79	6.29		1			1		1	1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.69		
	19:00	181.19	165.64	13.70	1.85		1			1		1	1		1		12	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.80		
	20:00	176.59	158.64	17.87	0.08		1			1		1	1		1		8	1	1	1	1	1	1	1	48.55	52.95		
	21:00	170.37	150.78	19.60	0.00		1			1		1	1		1		3	1	1	1	1	1	1	1	48.55	51.11		
	22:00	160.51	139.84	20.67	0.00		1			1		1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.15		
	23:00	147.18	129.62	17.56	0.00		1			1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48.55	44.15		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης