

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	18,07	18,06	0,01	1		1		1	1		4,04	4,04
	01:00	16,46	16,44	0,03	1				1	1		3,07	3,07
	02:00	15,73	15,70	0,03	1				1	1		2,32	2,32
	03:00	15,06	14,93	0,13	1				1	1		1,65	1,65
	04:00	14,60	14,43	0,16	1				1	1		1,17	1,18
	05:00	14,10	14,03	0,06	1				1	1		0,68	0,68
	06:00	14,90	14,50	0,41	1				1	1		1,47	1,49
	07:00	16,88	16,34	0,54	1				1	1		3,46	3,47
	08:00	18,85	18,62	0,23	1				1	1		6,41	6,41
	09:00	20,11	19,64	0,47	1				1	1		7,63	7,63
	10:00	20,49	19,67	0,82	1				1	1		7,81	7,81
	11:00	20,53	19,76	0,77	1			1	1	1		4,14	4,14
	12:00	20,32	19,39	0,92	1			1	1	1	2	3,12	3,12
	13:00	22,16	20,32	1,85	1			1	1	1		6,04	6,04
	14:00	22,23	19,53	2,70	1			1	1	1		5,81	5,81
	15:00	21,33	19,12	2,22	1			1	1	1		4,83	4,83
	16:00	21,19	19,46	1,74	1			1	1	1		4,74	4,74
	17:00	21,98	20,84	1,14	1			1	1	1		5,97	5,97
	18:00	23,05	22,05	0,99	1	1		1	1	1		6,98	6,98
	19:00	22,69	21,58	1,11	1	1		1		1		5,74	5,74
	20:00	22,48	21,35	1,13	1	1		1		1		5,33	5,33
	21:00	22,37	21,79	0,58	1	1		1		1		5,47	5,47
	22:00	21,18	19,97	1,21	1	1		1		1		5,96	5,96
	23:00	19,27	17,91	1,36	1	1				1		5,39	5,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης