

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	17,65	15,26	2,39	1		1			1		3,32	3,32
	01:00	16,02	13,36	2,65	1					1		5,49	5,61
	02:00	15,22	13,85	1,37	1					1		5,43	5,43
	03:00	14,58	13,16	1,43	1					1		4,49	4,49
	04:00	14,20	12,09	2,11	1					1		3,92	3,93
	05:00	13,73	11,84	1,89	1					1		3,47	3,47
	06:00	14,68	12,58	2,09	1					1		4,44	4,44
	07:00	16,53	15,35	1,18	1	1				1		4,69	4,69
	08:00	18,19	15,72	2,46	1	1				1		4,45	4,45
	09:00	19,41	15,19	4,22		1				1		7,43	7,43
	10:00	19,65	15,17	4,47		1				1		7,30	7,30
	11:00	20,14	14,82	5,32		1				1		7,32	7,32
	12:00	20,84	15,13	5,71		1				1		7,40	7,40
	13:00	21,46	16,24	5,22		1				1	2	7,30	7,51
	14:00	21,58	16,28	5,30		1				1	2	6,96	7,55
	15:00	20,56	15,37	5,18		1				1	2	7,18	7,20
	16:00	21,21	17,26	3,94		1	1			1		7,44	7,44
	17:00	21,98	17,45	4,52		1	1			1		7,92	7,92
	18:00	23,55	17,33	6,22		1	1			1		8,34	8,34
	19:00	23,87	17,09	6,78	1		1			1		8,36	8,36
	20:00	23,57	16,51	7,06	1		1			1		8,27	8,27
	21:00	23,36	16,69	6,66	1		1			1		8,36	8,36
	22:00	22,18	15,92	6,25	1		1			1		7,74	7,76
	23:00	20,83	14,94	5,89	1		1			1		6,97	6,97

Μερική διακοπή στις 22:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης