

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	19,09	13,61	5,48	1			1		1		6,13	6,13
	01:00	17,73	11,96	5,77				1		1		5,90	6,20
	02:00	16,50	10,99	5,52				1		1		5,76	5,78
	03:00	15,57	10,28	5,29				1		1		5,50	5,50
	04:00	0,00	0,00	0,00								0,33	0,33
	05:00	0,00	0,00	0,00								0,30	0,30
	06:00	0,00	0,00	0,00								0,38	0,38
	07:00	11,77	10,78	0,99	1	1				1		1,22	1,22
	08:00	19,22	18,76	0,46	1	1				1		0,66	4,83
	09:00	18,86	18,41	0,46	1		1			1		0,60	4,47
	10:00	18,53	17,25	1,28	1		1			1		1,55	4,14
	11:00	18,59	17,00	1,59	1		1			1		2,01	4,20
	12:00	17,07	15,51	1,56	1		1			1		1,91	2,68
	13:00	17,65	15,96	1,69	1			1		1		2,01	4,24
	14:00	17,90	16,12	1,78	1			1		1		2,01	4,49
	15:00	18,29	16,48	1,81	1			1		1		2,01	4,87
	16:00	18,44	16,62	1,81	1			1		1		2,01	5,02
	17:00	19,08	16,43	2,65	1			1		1		3,03	5,67
	18:00	19,88	17,10	2,78	1			1		1		3,20	6,46
	19:00	19,39	16,61	2,78	1			1		1		3,20	5,98
	20:00	19,11	16,32	2,78	1			1		1		3,20	5,69
	21:00	19,91	17,14	2,77	1			1		1		3,20	6,49
	22:00	20,40	17,67	2,72	1			1		1		3,16	6,98
	23:00	18,82	16,11	2,71	1			1		1		3,20	5,40

Προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με το σύστημα εποπτείας. Μερική διακοπή στις 12:30 λόγω βλάβης της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης