

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	17,20	14,47	2,74	1			1		1		3,20	3,79
	01:00	15,81	12,68	3,13	1			1		1		3,79	3,79
	02:00	14,83	10,60	4,23				1		1		5,17	5,19
	03:00	14,40	10,07	4,34				1		1		5,17	5,17
	04:00	14,01	9,79	4,22				1		1		5,17	5,17
	05:00	13,65	9,53	4,12				1		1		5,18	5,18
	06:00	14,42	10,30	4,12				1		1		5,19	5,19
	07:00	16,10	11,89	4,20				1		1		5,17	5,63
	08:00	17,26	13,05	4,21				1		1		5,17	6,04
	09:00	17,81	13,68	4,13	1					1		5,21	6,23
	10:00	17,87	13,49	4,38	1					1		5,43	6,26
	11:00	17,81	12,12	5,69	1					1		6,48	6,48
	12:00	18,58	12,63	5,95	1					1		6,65	6,65
	13:00	19,14	13,07	6,07	1					1		6,84	6,84
	14:00	19,27	13,10	6,18	1					1		6,89	6,89
	15:00	18,72	12,65	6,06	1					1		6,70	6,70
	16:00	18,67	12,63	6,04	1					1		6,69	6,69
	17:00	19,63	13,33	6,31	1					1		6,99	6,99
	18:00	20,86	14,24	6,63	1			1		1		7,40	7,40
	19:00	21,50	14,68	6,82	1			1		1		7,60	7,60
	20:00	21,36	14,52	6,84	1			1		1		7,55	7,55
	21:00	21,63	14,70	6,93	1			1		1		7,65	7,65
	22:00	20,35	14,10	6,25	1			1		1		7,05	7,05
	23:00	18,37	12,88	5,49	1	1		1				6,41	6,43

Μέχρι τις πρωινές ώρες επικρατούσαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με το σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης