

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	16,96	12,45	4,50					1	1		5,52	5,93
	01:00	15,30	10,50	4,81					1	1		5,63	5,63
	02:00	14,62	9,86	4,76					1	1		4,86	5,12
	03:00	14,11	9,74	4,37					1	1		5,40	5,40
	04:00	13,37	9,83	3,54					1	1		4,82	4,82
	05:00	12,91	9,70	3,21					1	1		4,35	4,35
	06:00	13,23	10,31	2,92					1	1		3,89	3,94
	07:00	15,50	11,64	3,86					1	1		5,28	5,42
	08:00	17,05	12,63	4,42					1	1		6,26	6,26
	09:00	17,97	13,53	4,44				1		1	1	6,47	6,47
	10:00	18,34	14,07	4,27		1		1		1	1	6,08	6,08
	11:00	18,68	14,49	4,19		1		1		1		5,56	5,56
	12:00	19,31	13,63	5,68		1			1	1		6,63	6,63
	13:00	19,94	13,70	6,24	1				1	1		6,96	6,96
	14:00	19,73	13,55	6,18	1					1		6,88	6,90
	15:00	19,12	13,24	5,89	1					1	2	6,70	6,70
	16:00	19,46	13,56	5,90	1					1		6,80	6,81
	17:00	20,29	14,31	5,98	1					1	1	7,09	7,10
	18:00	21,81	16,05	5,76	1					1	3	7,64	7,64
	19:00	22,15	16,24	5,91	1					1	4	7,82	7,82
	20:00	22,18	15,70	6,48	1					1	5	7,82	7,82
	21:00	21,96	15,84	6,13	1					1	5	7,88	7,88
	22:00	20,87	15,83	5,04	1					1	5	7,73	7,73
	23:00	19,40	15,86	3,54	1					1	5	7,52	7,52

Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ κατά το διάστημα 1:28-9:00 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 06:00-08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 09:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης