

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	17,80	13,90	3,90	1			1		1		3,85	4,38
	01:00	16,16	12,69	3,47	1			1		1		3,71	3,71
	02:00	15,34	10,42	4,92				1		1		4,95	5,37
	03:00	14,66	9,48	5,18				1		1		5,02	5,13
	04:00	14,37	9,35	5,02				1		1		4,80	5,03
	05:00	13,96	9,33	4,63				1		1		4,32	4,67
	06:00	14,46	9,36	5,10				1		1		4,76	5,06
	07:00	15,99	10,66	5,33				1		1		5,21	5,60
	08:00	17,18	12,33	4,86				1		1		5,04	6,01
	09:00	17,97	13,55	4,42		1				1		4,97	6,29
	10:00	18,63	13,97	4,65		1				1		5,10	6,52
	11:00	18,85	14,29	4,56		1				1		5,15	6,60
	12:00	19,38	15,33	4,05		1				1	1	5,25	6,78
	13:00	20,24	15,32	4,92		1				1	1	5,36	7,08
	14:00	20,32	14,63	5,69		1				1	1	5,48	7,11
	15:00	20,09	14,08	6,01		1				1	1	5,53	7,03
	16:00	20,22	14,11	6,11		1				1	1	5,71	7,08
	17:00	20,97	14,75	6,22		1				1	1	5,81	7,34
	18:00	22,15	15,90	6,24	1					1	3	5,81	7,75
	19:00	22,33	16,10	6,23	1					1	3	5,77	7,82
	20:00	22,02	15,68	6,34	1					1	3	5,84	7,71
	21:00	21,73	15,57	6,16	1					1	3	5,73	7,61
	22:00	20,53	14,60	5,93	1					1	2	5,66	7,18
	23:00	19,32	13,16	6,16	1					1		5,84	6,76

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης