

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	17,93	11,92	6,01	1			1		1		5,88	5,88
	01:00	16,55	11,02	5,53	1			1		1		5,37	5,37
	02:00	15,76	10,22	5,54				1		1		5,47	5,52
	03:00	15,00	9,67	5,34				1		1		5,18	5,25
	04:00	14,42	9,36	5,07				1		1		4,96	5,05
	05:00	13,81	9,30	4,50				1		1		4,23	4,52
	06:00	14,19	9,31	4,88				1		1		4,55	4,90
	07:00	15,57	10,07	5,50				1		1		5,29	5,45
	08:00	16,14	11,32	4,82				1		1		4,87	5,65
	09:00	16,91	12,28	4,62				1		1		4,84	5,92
	10:00	17,13	12,94	4,19		1				1		4,64	6,00
	11:00	17,40	13,16	4,24		1				1		4,88	6,09
	12:00	18,22	13,87	4,35		1				1		5,02	6,38
	13:00	18,48	13,95	4,53		1				1		5,06	6,47
	14:00	18,76	14,00	4,75		1				1		5,11	6,56
	15:00	18,43	13,71	4,71		1				1		5,04	6,45
	16:00	18,76	14,23	4,53		1				1	1	5,10	6,57
	17:00	19,87	14,43	5,44		1				1	1	5,50	6,96
	18:00	21,31	15,66	5,65		1				1	2	5,66	7,46
	19:00	21,76	16,55	5,21		1				1	2	5,37	7,61
	20:00	21,57	16,60	4,97		1				1	3	5,37	7,55
	21:00	21,78	16,99	4,79		1				1	3	5,37	7,62
	22:00	21,20	16,03	5,17		1				1	4	5,40	7,42
	23:00	20,11	14,40	5,70				1		1	3	5,80	7,04

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης