

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	17,93	12,38	5,55				1	1	1		5,79	5,79
	01:00	16,36	10,85	5,51				1	1	1		5,72	5,72
	02:00	15,20	9,90	5,30				1		1		5,33	5,33
	03:00	14,72	9,59	5,13				1		1		5,16	5,16
	04:00	14,35	9,36	4,99				1		1		5,00	5,02
	05:00	14,00	9,29	4,71				1		1		4,73	4,73
	06:00	14,75	9,60	5,14				1		1		5,13	5,16
	07:00	16,52	10,78	5,74				1		1	1	5,78	5,78
	08:00	18,28	12,32	5,96	1			1	1		1	6,38	6,40
	09:00	19,62	13,31	6,31	1			1	1		1	6,88	6,88
	10:00	19,87	13,42	6,45				1	1	1		7,60	7,60
	11:00	20,02	13,82	6,20				1	1	1		7,55	7,55
	12:00	20,92	14,30	6,62				1	1	1		7,91	7,91
	13:00	21,78	15,44	6,34				1	1	1		7,95	7,95
	14:00	21,72	15,39	6,33				1	1	1		7,87	7,87
	15:00	20,89	13,83	7,06				1	1	1		7,31	7,31
	16:00	20,93	13,67	7,26				1	1	1		7,38	7,38
	17:00	21,67	14,22	7,45				1	1	1		7,83	7,83
	18:00	23,18	15,30	7,88				1	1	1		8,32	8,32
	19:00	23,57	15,60	7,98				1	1	1		8,43	8,43
	20:00	23,57	15,56	8,02				1	1	1		8,38	8,38
	21:00	23,46	15,45	8,01				1	1	1		8,32	8,32
	22:00	22,15	14,70	7,45				1	1	1		7,77	7,77
	23:00	20,40	14,33	6,07				1	1	1		7,16	7,16

Στα διαστήματα 00:45 με 1:20 και 1:20 με 1:55 πραγματοποιήθηκαν πλυσίματα των υπερπληρωτών των G12,G13. Στο διάστημα 9:00-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης