

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	18,73	13,37	5,37				1	1	1		6,51	6,51
	01:00	16,91	12,00	4,91				1		1		5,93	5,93
	02:00	15,93	10,79	5,14				1		1		5,58	5,58
	03:00	15,27	10,01	5,26				1		1		5,35	5,35
	04:00	14,83	9,89	4,94				1		1		5,23	5,23
	05:00	14,64	9,60	5,05				1		1		5,12	5,13
	06:00	15,31	10,37	4,94				1		1		5,35	5,36
	07:00	16,94	12,16	4,78				1		1		5,83	5,93
	08:00	18,97	13,69	5,28				1	1	1		6,40	6,53
	09:00	20,40	14,24	6,15				1	1	1		7,14	7,14
	10:00	20,61	13,87	6,74				1	1	1		7,22	7,22
	11:00	20,57	14,28	6,30				1	1	1		7,19	7,20
	12:00	21,60	15,39	6,21				1	1	1		7,57	7,57
	13:00	22,41	16,45	5,95				1	1	1		7,95	7,95
	14:00	22,36	16,10	6,26				1	1	1		8,04	8,04
	15:00	21,79	14,51	7,27				1	1	1		7,60	7,63
	16:00	21,79	14,31	7,48				1	1	1		7,60	7,63
	17:00	23,01	15,29	7,72				1	1	1		8,12	8,12
	18:00	24,70	17,21	7,49				1	1	1	2	8,67	8,67
	19:00	25,17	17,75	7,42		1			1	1	2	8,73	8,75
	20:00	24,75	16,98	7,77		1			1	1	1	8,69	8,69
	21:00	24,14	16,18	7,96		1			1	1		8,59	8,59
	22:00	22,88	15,52	7,36		1			1	1		8,09	8,09
	23:00	21,58	15,19	6,39		1			1	1		7,57	7,57

Στο διάστημα 00:20 με 00:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης