

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	20,38	14,75	5,63				1	1	1		7,16	7,16
	01:00	18,73	13,69	5,04				1	1	1		6,38	6,38
	02:00	17,34	12,09	5,25				1		1		6,08	6,08
	03:00	16,66	12,01	4,64				1		1		5,84	5,84
	04:00	16,05	11,57	4,48				1		1		5,63	5,63
	05:00	15,71	10,35	5,37				1		1		5,50	5,50
	06:00	16,04	10,91	5,13				1		1		5,60	5,61
	07:00	17,33	12,15	5,18				1		1		5,84	6,07
	08:00	18,83	12,95	5,88				1	1	1		6,35	6,39
	09:00	20,06	13,72	6,34				1	1	1		7,01	7,02
	10:00	20,56	14,03	6,53				1	1	1		7,20	7,20
	11:00	21,06	14,77	6,29				1	1	1		7,36	7,37
	12:00	21,82	15,19	6,63				1	1	1		7,64	7,64
	13:00	22,66	15,57	7,09				1	1	1		8,05	8,05
	14:00	23,09	16,49	6,60				1	1	1		8,37	8,37
	15:00	23,17	15,83	7,33				1	1	1		8,34	8,34
	16:00	23,55	16,70	6,85				1	1	1		8,47	8,47
	17:00	24,54	17,27	7,27				1	1	1	1	8,65	8,65
	18:00	25,67	18,52	7,14				1	1	1	3	8,75	8,75
	19:00	25,69	18,54	7,15				1	1	1	3	8,75	8,75
	20:00	25,02	17,82	7,20				1	1	1	3	8,74	8,75
	21:00	24,67	17,44	7,23				1	1	1	2	8,68	8,68
	22:00	23,56	16,91	6,65				1	1	1	1	8,47	8,47
	23:00	22,42	16,49	5,93				1	1	1		8,05	8,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης