

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	23,44	19,38	4,06	1			1	1	1		7,52	7,52
	01:00	21,36	17,04	4,33	1			1	1	1		7,27	7,27
	02:00	19,84	15,05	4,79				1	1	1		7,26	7,26
	03:00	19,01	14,03	4,98				1	1	1		6,60	6,60
	04:00	18,47	13,39	5,08				1	1	1		6,12	6,12
	05:00	17,82	12,58	5,24				1	1	1		5,41	5,41
	06:00	18,17	13,08	5,09				1	1	1		5,69	5,73
	07:00	20,18	14,96	5,23				1	1	1		7,41	7,41
	08:00	22,06	17,56	4,50				1	1	1	1	8,16	8,16
	09:00	23,64	20,37	3,27			1	1	1	1	2	8,11	8,11
	10:00	24,22	20,53	3,69			1	1	1	1		8,15	8,15
	11:00	24,43	19,32	5,11			1	1	1	1		8,28	8,28
	12:00	25,57	20,69	4,88			1	1	1	1		8,71	8,75
	13:00	27,14	21,64	5,50			1	1	1	1		8,75	8,75
	14:00	27,72	22,20	5,52			1	1	1	1		8,75	8,75
	15:00	26,97	21,93	5,04			1	1	1	1		8,75	8,75
	16:00	27,38	23,20	4,17			1	1	1	1	1	8,75	8,75
	17:00	28,16	24,62	3,55			1	1	1	1	3	8,75	8,75
	18:00	29,51	26,77	2,74			1	1	1	1	6	8,75	8,75
	19:00	29,52	27,53	1,99			1	1	1	1	7	8,75	8,75
	20:00	28,91	26,79	2,12			1	1	1	1	7	8,75	8,75
	21:00	28,15	25,10	3,05			1	1	1	1	5	8,75	8,75
	22:00	26,95	23,71	3,23			1	1	1	1	4	8,74	8,74
	23:00	25,83	23,52	2,30			1	1	1	1	3	8,30	8,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης