

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	22,68	22,11	0,56	1		1	1		1		5,61	5,61
	01:00	20,60	20,15	0,46	1		1	1		1		5,23	5,23
	02:00	19,10	17,21	1,90	1		1			1		5,72	5,72
	03:00	18,45	15,10	3,35	1		1			1		5,15	5,15
	04:00	18,01	14,99	3,02	1			1		1		5,37	5,37
	05:00	17,64	14,20	3,44	1			1		1		4,82	4,82
	06:00	17,98	14,25	3,74	1			1		1		5,15	5,15
	07:00	19,54	13,70	5,84	1			1		1		6,36	6,36
	08:00	21,24	15,64	5,60	1			1		1		6,65	7,43
	09:00	22,27	16,52	5,75	1			1		1		6,73	7,80
	10:00	22,67	16,35	6,32	1			1		1		8,00	8,00
	11:00	22,74	15,70	7,05	1			1		1		7,59	7,96
	12:00	23,80	16,62	7,18	1			1		1		7,73	8,33
	13:00	24,36	17,44	6,92	1			1		1		7,94	8,52
	14:00	24,06	16,91	7,15	1			1		1		8,00	8,42
	15:00	23,28	16,58	6,70	1			1		1		8,00	8,15
	16:00	23,11	16,46	6,65	1			1		1		8,00	8,09
	17:00	23,87	17,13	6,75	1			1		1		8,00	8,36
	18:00	24,78	17,78	7,00	1			1		1		8,00	8,67
	19:00	24,91	18,25	6,66	1			1		1		7,81	8,72
	20:00	24,30	17,48	6,82	1			1		1		7,75	8,51
	21:00	23,67	16,77	6,90	1			1		1		7,75	8,28
	22:00	22,23	15,77	6,45	1			1		1		7,75	7,78
	23:00	20,78	15,07	5,71	1			1		1		6,98	7,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης