

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	19,16	13,34	5,82	1			1	1	1		6,89	6,89
	01:00	17,56	13,50	4,07				1	1	1		5,26	5,26
	02:00	16,78	13,36	3,43				1	1	1		4,49	4,49
	03:00	15,97	13,02	2,94				1	1	1		3,61	3,61
	04:00	15,62	12,91	2,71				1	1	1		3,25	3,25
	05:00	15,36	12,64	2,72				1	1	1		2,99	2,99
	06:00	15,75	12,49	3,26				1	1	1		3,42	3,42
	07:00	17,11	12,54	4,57				1	1	1		4,84	4,84
	08:00	18,42	12,82	5,60				1	1	1		6,17	6,17
	09:00	19,34	12,84	6,50				1	1	1		7,00	7,00
	10:00	19,63	13,20	6,43				1	1	1		6,88	6,88
	11:00	19,58	13,16	6,42				1	1	1		6,85	6,85
	12:00	20,09	14,11	5,98				1	1	1		7,04	7,04
	13:00	20,99	16,41	4,58				1	1	1		7,65	7,65
	14:00	20,75	16,74	4,01				1	1	1		7,86	7,86
	15:00	20,36	17,11	3,25		1		1		1		7,12	7,12
	16:00	20,56	16,65	3,90		1		1		1		7,55	7,55
	17:00	20,98	17,45	3,52		1		1		1		7,98	7,98
	18:00	22,32	19,06	3,27		1		1		1	1	8,24	8,24
	19:00	22,90	18,48	4,43		1		1		1	2	8,35	8,35
	20:00	22,51	18,25	4,26		1		1		1	2	8,28	8,28
	21:00	22,07	16,93	5,14		1		1		1	1	8,20	8,20
	22:00	20,77	15,38	5,39		1		1		1		7,53	7,53
	23:00	19,57	13,81	5,76		1		1		1		6,64	6,64

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Στις 10:00 έγινε επανένταξη της Α/Γ 1 του ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, η οποία ήταν σε βλάβη από τις 22/07.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης