

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	18,00	12,39	5,61				1		1		6,28	6,30
	01:00	16,59	12,22	4,37				1		1		5,82	5,82
	02:00	15,82	14,00	1,82		1		1		1		3,98	3,98
	03:00	15,27	12,71	2,56		1		1		1		3,30	3,30
	04:00	14,92	10,20	4,73				1		1		5,07	5,22
	05:00	14,66	9,57	5,08				1		1		5,17	5,17
	06:00	14,99	10,13	4,86				1		1		5,25	5,25
	07:00	16,00	11,25	4,75				1		1		5,59	5,60
	08:00	17,26	11,67	5,59				1		1		6,03	6,04
	09:00	17,90	11,69	6,21				1		1		6,26	6,27
	10:00	18,38	12,15	6,23				1		1		6,42	6,43
	11:00	18,93	12,54	6,38				1	1	1		6,44	6,49
	12:00	19,63	12,81	6,83				1	1	1		6,87	6,87
	13:00	19,91	12,96	6,94				1	1	1		6,96	6,97
	14:00	19,38	12,60	6,77				1	1	1		6,77	6,78
	15:00	18,69	12,46	6,24				1	1	1		6,26	6,26
	16:00	18,56	12,51	6,06				1	1	1		6,10	6,12
	17:00	19,57	12,82	6,75				1	1	1		6,83	6,85
	18:00	21,14	14,22	6,92				1	1	1		7,39	7,40
	19:00	21,65	14,10	7,55				1	1	1		7,58	7,58
	20:00	21,40	13,95	7,45				1	1	1		7,48	7,49
	21:00	20,96	13,78	7,18				1	1	1		7,35	7,35
	22:00	19,55	12,69	6,87				1	1	1		6,87	6,87
	23:00	18,11	12,40	5,72				1	1	1		5,74	5,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης