

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	16,50	13,08	3,42		1				1		6,03	6,03
	01:00	15,36	11,18	4,18		1		1		1		5,21	5,21
	02:00	14,49	10,32	4,17				1		1		5,05	5,07
	03:00	13,98	10,19	3,79				1		1		4,70	4,70
	04:00	13,61	10,98	2,63				1		1		4,34	4,34
	05:00	13,47	11,89	1,59				1		1		4,24	4,24
	06:00	14,10	12,96	1,14				1		1		5,20	5,20
	07:00	16,02	15,37	0,64				1	1	1		4,17	4,17
	08:00	17,42	16,64	0,79				1	1	1		5,51	5,51
	09:00	18,79	18,27	0,52				1	1	1		6,33	6,35
	10:00	19,28	18,90	0,38		1		1	1	1		2,70	2,72
	11:00	19,70	19,61	0,09		1		1	1	1		3,11	3,13
	12:00	20,50	20,20	0,29		1		1	1	1		4,09	4,09
	13:00	20,96	19,83	1,14		1		1	1	1		4,47	4,47
	14:00	21,04	19,68	1,36		1		1	1	1		4,65	4,65
	15:00	20,29	18,87	1,42		1		1	1	1		3,72	3,72
	16:00	20,62	20,01	0,62		1		1	1	1		4,20	4,20
	17:00	21,48	20,93	0,55		1		1	1	1		5,46	5,46
	18:00	22,78	22,21	0,58		1		1	1	1		7,26	7,26
	19:00	23,47	22,50	0,98	1			1	1	1		7,51	7,51
	20:00	23,32	22,33	0,99	1			1	1	1		7,66	7,66
	21:00	22,89	21,76	1,13	1			1	1	1		7,32	7,32
	22:00	21,31	20,19	1,12	1			1	1	1		5,15	5,15
	23:00	19,68	18,89	0,79	1			1	1	1		3,72	3,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης